



Industrie Service

Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung

Bescheinigungs-Nr.:	TT 026
Antragsteller / Bescheinigungs- inhaber:	Meißner GmbH Toranlagen Robert-Koch-Straße 5 77694 Kehl (Auenheim) – Deutschland
Auftragsnummer:	2 397 959
Hersteller:	Meißner GmbH Toranlagen Robert-Koch-Straße 5 77694 Kehl (Auenheim) – Deutschland
Produkt, Typen:	Tiefgaragen – Schiebetor, MSSTG trend, sprint
Prüflaboratorium:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik Prüfbereich Maschinen der Fördertechnik Gottlieb-Daimler-Straße 7 70794 Filderstadt – Deutschland
Datum und Nummer des Prüfberichtes:	12.12.2017 TT 026
Prüfgrundlagen:	DIN EN 13241:2016-12 Tore – Produktnorm – Leistungseigenschaften
Ergebnis:	Die Produkte erfüllen für den im Anhang zu dieser Bescheinigung angegebenen "Anwendungsbereich" die Anforderungen der Prüfgrundlagen.
Ausstellungsdatum:	12.12.2017
Gültig bis:	11.12.2022

Prüflaboratorium für Produkte der Fördertechnik
Prüfbereich Maschinen der Fördertechnik


Peter Retzbach

Der Sachverständige


Achim Janocha

**Anhang der Bescheinigung über eine Konformitätsprüfung
Nr. TT 026 vom 2017-12-12**



Industrie Service

Anwendungsbereich

Tore zum Abschluss von Ein- u. Ausfahrten in Tiefgaragen, Parkhäusern, etc.

Technische Daten

Tortyp	Max. Flügelgewicht	Max. Abmessungen Größe/Breite/Höhe
MSSTG trend, sprint	144 kg	14,4 m ² / 6,0 m / 2,4 m

Antrieb: Hersteller: GfA, Baureihe SE mit max. 30 U/min Betriebsdrehzahl bzw.
Baureihe SI mit max. 60 U/min Betriebsdrehzahl
mittlere Schließgeschwindigkeit ~ 12 cm/s

Steuerung: Hersteller: Meißner, Typ: mts2000/02 bzw.
Hersteller: GfA, Typ TS 981

Schutzeinrichtung: Schalteisten an der Haupt- und Nebenschließkante
Widerstandsschaltleiste (8k2) an Nebenschließkante (Einzug)
Hersteller: Gelbau, Typ: Contact Duo mit Profil 001.101
Optische Schaltleiste am Torflügel (Haupt- und Nebenschließkante)
Hersteller: Witt Sensoric, Typ: OS 12 bzw. FRABA,
Typ: OSE mit Meißnerprofil Nr. 1895
Einsatz einer Lichtschranke (D-Einrichtung) in der Torzarge

Bedingungen

- 1) Der Hersteller des Tores muss die Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung ausstellen und das CE-Zeichen gemäß DIN EN 13241 anbringen.
- 2) Die Konformitätsprüfbescheinigung Nr. TT 026 darf nur zusammen mit dem entsprechenden Anhang weitergegeben werden.
- 3) Unter der Voraussetzung, dass sich die Prüfgrundlagen nicht wesentlich geändert haben, gilt die Konformitätsprüfbescheinigung Nr. TT 026 bis zum 11.12.2022.

Hinweise

- a) Die Qualitätssicherung der Tore wird vom Hersteller durch eine Fertigungs- und Endkontrolle gewährleistet.
 - Die Fertigungskontrolle beinhaltet u. a. auch die Funktionsprüfung der Elektrik und Elektronik.
 - Die Endkontrolle erfolgt vor Versand der vorgefertigten Teile.
- b) Für die Genehmigung zum Benutzen des Prüfzeichens hat der Hersteller mit unserer Prüfstelle einen Zeichenlizenzvertrag abgeschlossen, welcher periodische Fertigungsstättenkontrollen durch unsere Prüfstelle im Werk des Herstellers vorsieht.
- c) Änderungen am Tor können zum Erlöschen der Erstprüfung führen und sollten daher nicht ohne Rücksprache mit der anerkannten Prüfstelle durchgeführt werden.